

Modtager: Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen

Afsender: Tine Rørbæk Madsen – HOFOR A/S

Dato: 31. august 2023

Sektion Byudvikling

Tlf: +4527954140

E-mail: tincha@hofor.dk

HOFOR A/S – Hørings svar til Skitseforslag for Dronningensgade

Københavns Kommune har igangsat høring af skitseforslag for Dronningensgade. HOFOR fremsender hermed bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. Kommenteringen er udarbejdet på baggrund af kommunens skitseforslag for et af 10 udvalgte projektområder fra Bylivsgadepuljens første ansøgningsrunde.

HOFOR har med interesse læst skitseforslaget og vil gerne bidrage til kommunens visioner om at skabe et grønt, sammenhængende byområde. Der gøres opmærksom på, at HOFOR har forsyningsledninger i Dronningensgade, herunder spildevands-, varme- og vandledninger, jf. blå, grøn, gul og lilla markering kort 1.

I skitseforslaget indgår modulbaseret plantekasser samt nedfældede plantebede. HOFOR gør i den sammenhæng opmærksom på at projektet hverken under udførelse eller i driftsfasen må hindre adgangen til forsyningsledningerne. Derudover må plantekasserne ikke placeres ovenpå gadens dæksler.

Det anbefales, at anlægning af plantebede koordineres med HOFOR, uagtet at det i skitseforslaget bemærkes at projektet ikke påvirker de eksisterende ledninger.

HOFOR bidrager desuden gerne med viden til den bæredygtige byudvikling i kommunen.

Kort 1

