

Modtager: Teknik- og Miljøforvaltningen – Område for Byplanlægning
Afsender: Jakob Hjortskov - Sektionsleder
Dato: 22. november 2023

Sektion Byudvikling
Tlf: +4527954211
E-mail: jahj@hofor.dk

HOFOR A/S – Hørings svar til Hamletsgade - revideret lokalplanforslag


Københavns Kommune har igangsat høring af revideret lokalplanforslag af Hamletsgade. HOFOR fremsender hermed bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. Kommenteringen er udarbejdet på baggrund af udlagt høringsmateriale på kommunens hjemmeside blivhoert.dk pr. 18. september 2023.


I lokalplanforslaget er vejarealet indenfor området, udpeget som et vejareal der kan nedlægges, jf. kort 1. HOFOR ønsker at gøre opmærksom på en fællesledning liggende i vejarealet og som bl.a. afvander vejarealet. Denne funktion skal fortsat kunne opretholdes, hvorfor der fortsat skal være adgang til fællesledningen i forbindelse med kommende drift og vedligehold. Eventuelle nye tilslutninger til ledningen skal aftales med HOFOR.


Det bemærkes yderligere, at der ikke må anlægges regnbede eller andre anlæg ovenpå ledningerne, som kan forhindre adgang til ledningerne, jf. kort 2. Såfremt planerne for arealet indebærer flytning af ledningen, er HOFORs udgangspunkt, at omkostningerne hertil ikke påhviler HOFOR under den antagelse, at evt. flytning skyldes kommende byudvikling og ikke vejformål.

Der anbefales, at planlægningen af en eventuel omlægning af forsyningsledningen sker i samarbejde med HOFOR, ligesom HOFOR gerne deltager i den videre proces for lokalplanen.

Kort 1



 Vejareal, der kan nedlægges

 Lokalplanområdets afgrænsning

Kort 2

