

Notat

Dato: 20.06.2019
Opgave: Høringssvar HOFOR - Nyindretning af
Dantes Plads
Afsender: Karim Friis Arfaoui
Modtager: Center for Trafik og Byliv - Københavns
Teknik og Miljøforvaltning

Plan - VS
Direkte tlf. 2795 4210
E-mail kfar@hofor.dk

Høringssvar HOFOR – Nyindretning af Dantes Plads

HOFOR har en række forsyningskritiske ledninger på området Dantes Plads.

Såfremt man fastholder den indretning af pladsen, som er i høring lige nu, vil træerne i det sydvestlige hjørne blive placeret ovenpå HOFORs Ø315 transmissionsledning.

På denne baggrund anbefales det, at man rykker disse træer til arealer, hvor ledningerne kan sikres mod skader fra træernes rødder eksempelvis ved at etablere rodspærre.

HOFOR bidrager meget gerne til den konkrete udformning af Dantes Plads, så forsyning og byudvikling går hånd i hånd, og så vi sammen skaber bæredygtige byer.

Med venlig hilsen

Karim Friis Arfaoui
Specialkonsulent
Regn- og Spildevand
Plan - VS



HOFOR A/S

Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 |
www.hofor.dk