

KØBENHAVNS KOMMUNE

Nordsøvej 4
Byens Udvikling, 1503 København V

ENERGINET Eltransmission

Energinet
Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78

OBS: Alene indsendt til høringsportalen www.blivhoert.kk.dk

Dato:
2. august 2019

Forfatter:
BSI/NCB

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET VEDR. "FORSLAG TIL LOKALPLAN RENTEMESTERVEJ"

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til "kommuneplantillæg 4330, ISS Grunden" og "lokalplan 9584428, Rentemestervej" er i høring.

Det fremgår, at planens formål er, at muliggøre byggeri med butik, boliger og parkeringshus langs Tomgårdsvej m.m.

Høringsfristen er den 9. august 2019.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Til information kan oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark og ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed. Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.

Bemærkninger

Eltransmissions elanlæg:

Eltransmission ejer og driver et 132 kV elkabelanlæg, som er placeret i kanten af Tomsgårdsvej, og derved grænser op til området for lokalplanforslaget, det ligger i vejarealet og er således udenfor planområdet, men ganske nær de udlagte byggefeltet og evt. ny overkørsel. Kablet forbinder hovedtransformerstationerne i Bellahøj og ved Svanemøllen.

Jordkablet er vist med sort stiplede linje. Hvor kablet ligger i kabelblok fremgår det med violet farve. Planområdet er vist med gul farve.

Energinet vil gerne anmode om at der i den nærmere planlægning af anlægsarbejder for byggeriet af de kommende bygninger vil blive taget **hensyn til kabelanlæggets tilstedeværelse** nær byggefeltet og den eventuelle flytning af adgangsvej, og at der således ikke vil blive inddraget vejareal til evt. byggegrube eller lignende, som udfordrer kablets fortsatte drift og tilstedeværelse.

Arbejdsinstruks og respektafstand:

Omkring jordkabelanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektafstanden, er der restriktioner efter 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg', BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra kabler.

Kortudsnit:



Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.
Oplys venligst sagsnummer 19/05136.

Venlig hilsen

Bolette Helms Skieller
Landinspektør
Arealer og Rettigheder