

Notat

Dato: 07.10.2019
Opgave: Høringssvar til lokalplanforslag Mozarts Plads
Plads
Afsender: Karim Friis Arfaoui
Modtager: Center for Byplanlægning, Njalsgade 13,
Postboks 348, 1503 København V.


Plan - VS
Direkte tlf. 2795 4210
E-mail kfar@hofor.dk

Høringssvar til lokalplanforslag Mozarts Plads

Københavns Kommune har igangsat høringen for lokalplanforslaget Mozarts Plads. Hermed fremsendes HOFORs bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningselskaber, der administreres af HOFOR A/S.

Kommenteringen er udarbejdet som henvisninger til materialet offentliggjort d. 16. september 2019.

HOFOR har på lokalplanområdet flere ledninger såsom en forsyningskritisk transmissionsledning for drikkevand i Borgmester Christiansens Gade og en forsyningsledning for fjernvarme ligeledes i Borgmester Christiansens Gade. Herudover er der på lokalplanområdet en regnvandsledning, en hovedforsynings drikkevandsledning og en hovedledning for gas i den sydlige ende af Mozarts Plads.



Det ser umiddelbart ud til, at der for hovedparten af de arealer, hvor der er forsyningsledninger, ikke er sammenfald med de områder, der i lokalplanudkastet er udpeget til områder for træbeplantning. For at kunne sikre, at denne umiddelbare vurdering også er korrekt, ønsker HOFOR at blive inddraget, når den konkrete placering af træer skal foretages. Dette er for at sikre, at træerne placeres med den nødvendige afstand til HOFORs ledninger. Ligeledes kan HOFOR bidrage med kvalitetssikring af de

konkrete løsninger til rodspærring, skulle dette vise sig nødvendigt, så HOFORs ledningers levetid ikke reduceres som følge af indtrængende rødder.

