

Modtager: Københavns Kommune
Afsender: HOFOR A/S
KS af/dato: MOPH 12.11.2020
Godkendt af/ dato: Indtast dato
Version: 1

Indtast afdeling
Direkte tlf. Indtast direkte nummer
E-mail Indtast e-mail

HOFOR A/S – Hørings svar til lokalplan ”Enghave Brygge tillæg 3”

Københavns Kommune har igangsat en høringen af lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg 3.

Hermed fremsendes HOFORs bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. Kommenteringen er udarbejdet som henvisninger til materialet offentliggjort d. 18. september 2020.


Københavns Kommune ønsker at forbedre badevandskvaliteten i Københavns havn og på denne baggrund har man stillet krav om at reducere antallet af spildevandsoverløb. For at reducere antallet af overløb besluttede Teknik- og Miljøudvalget d. 5. oktober 2020 at placere et større spildevandsteknisk anlæg ved Belvederekanalen.

Der er tale om et større spildevandsbassin, hvor der endnu ikke er taget endelig politisk stilling til bassinets størrelse. Der er fremsat et politisk ønske, hvor prisen på et bassin der reducerer antallet af overløb til et hvert 10 år skal undersøges.

HOFOR har estimeret, at der maksimalt kan etableres 100.000 m³ bassinkapacitet ved Elværksgrunden. Dette vil kræve et areal på ca. 6.500 m² (foruden byggeplads). Af konstruktionsmæssige grunde skal bassinet etableres cirkulært.

Med lokalplanforslaget Enghave Brygge tillæg 3, bliver det tilgængelige areal væsentligt reduceret og på denne baggrund er det usikkert, om de politiske ønsker kan opfyldes med hensyn til at reducere antallet af overløb til Belvederekanalen.

På figur 1 ses de tidligere byggefelter markeret med lyseblå skravering og de nye byggefelter med rød skravering. Det ses, at der er tilføjet et helt nyt byggefelt, som yderligere vil reducere mulighederne for at etablere



Figur 1 - nuværende byggefelter (lyseblå skravering) og nye byggefelter (rød skravering).

et bassin af en størrelse, som ønskes politisk. Det bemærkes endvidere, at bygningen under alle omstændigheder ligge meget tæt på et spildevandsteknisk anlæg med diverse gener til følge. Ligeledes medfører det nye byggefelt også, at risikoen for omlægning af naturgasledningen og evt. ekspropriation af en del af Ørsteds grund øges.