

Modtager: Område for Byplanlægning, Njalsgade 13,  
Postboks 348, 1503 København V., Danmark

Afsender: HOFOR A/S

KS af/dato: Indtast dato

Godkendt af/ dato: Indtast dato

Version:


Indtast afdeling  
**Direkte tlf.** Indtast direkte nummer  
**E-mail** Indtast e-mail

## HOFOR A/S – Hørings svar til lokalplanforslag Kobbelvænget

Københavns Kommune har igangsat den faglige høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag Kobbelvænget.

Hermed fremsendes HOFORs bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. Kommenteringen er udarbejdet som henvisninger til materialet modtaget d. 10. juni 2020.

HOFOR har i lokalplanområdet overvejende stikledninger til fjernvarmeforsyningen af bygningerne i området.



Det er derfor forholdsvis uproblematisk at udvikle området fsva. ledningsomlægninger som følge af placering af byggefelter.

På lokalplanområdet ønskes det også, at der begrønnes med træer. I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet ligger arealet planlagt til beplantning i vejareal, hvor HOFOR både har vand-, fjernvarme- og spildevandsledninger liggende. På denne baggrund ønskes det, at der ikke placeres træer i vejareal, da indtrængende rødder fra de nye træer kan skade forsyningsledningerne, og dermed kraftigt kan nedsætte ledningernes levetid og udfordre forsynings sikkerheden. Endvidere kan omlægninger eller reduceret levetid medføre takststigninger for borgerne i Københavns Kommune.

