

Modtager: Københavns Kommune
Afsender: Thor Kjøller Hartmann
KS af/dato: Jakob Hjortskov 25.01.2024

Sektion Byudvikling (50420)
Direkte tlf. 34458141
E-mail thhart@hofor.dk

HOFOR A/S – Høringssvar til Fisketorvet II - Lokalplanforslag

Københavns Kommune har igangsat høring i forbindelse med Fisketorvet II - Lokalplanforslag


Hermed fremsendes HOFORs bemærkninger til forslaget. Der fremsendes én samlet kommentering for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. Kommenteringen er udarbejdet som henvisninger til materialet modtaget 21. november 2023.

Vigtigt: I høringssvaret ses udklip fra HOFORs GIS, der blot skal hjælpe med forståelsen af teksten. HOFOR tager forbehold for usikkerheder mellem de faktiske forhold og data fra HOFORs GIS-system. Den faktiske placering af HOFORs ledninger og andre forsyningsanlæg bør fastlægges ved indmåling, hvis placeringen ønskes kendt

HOFOR Vand ejer en vandforsyningsledning, som er beliggende langs Fisketorvets facade ud mod Kalvebod Brygge (Kort 1). Ledningen ligger uden for det udlagte vejareal. Ledningen forsyner Fisketorvet med vand til almindelige brugsformål og brandslukningsformål. Som udgangspunkt kan ledningen ikke nedlægges uden store konsekvenser for forsyningen til Fisketorvet.

HOFOR Vand ønsker at indgå i en dialog med Fisketorvets rådgiver omkring vandforsyningsledningen, dens beliggenhed og den fremtidige forsyning til Fisketorvet.

Kort 1



HOFOR Varme gør opmærksom på, at gul markeret ledning (kort 2) har været flyttet en gang pga. den nye metrostation til Fisketorvet. Ved ledningens nuværende placering er der en opmuret rampe (kort 2 grøn markering), som sætter en begrænsning for, hvor langt op man kan flytte ledningen og svært at se hvor man vil få plads til en eventuel omlægning. Derudover er det vigtigt at HOFOR Varme Drift stadig kan komme til ledningen i forhold til evt. havari eller anden beskadigelse. Det ønskes fra HOFOR Varme at nuværende tracé kan bevares.

Kort 2

