

Københavns Kommune  
Byens Fysik, Sekretariatet

Plan - VS  
**Direkte tlf.** 2795 4174  
**E-mail** chha@hofor.dk  
**Kunde nr.** Indtast kunde nr.  
**Journal nr.** Indtast journal nr.  
**Dato** 23. oktober 2018

## Høringssvar vedrørende Husumforbindelsen.

På Vestvolden har HOFOR Vand København A/S (i det følgende HOFOR) en transmissionsledning til vand (ø1100 mm Bonna-ledning). Vandledningen er beliggende i græsarealet umiddelbart nord for den eksisterende gang-/cykelsti på sydsiden af voldterrænet.

Vandledningen er vital for vandforsyningen, idet det er via denne ledning, at vand fra en række vandværker om natten pumpes til HOFORs beholderanlæg i Gladsaxe. Beholderanlægget sikrer bl.a. at vandforsyningen er tilstrækkelig ved spidsbelastning hver morgen.

Vandledningen er beskyttet med en deklARATION og et 6 meter bredt servitutbælte inden for hvilket der ikke må arbejdes eller foretages ændringer – herunder alle former for terrænreguleringer - uden forudgående tilladelse fra HOFOR.

HOFOR deltager gerne i en dialog i forbindelse med projekteringsarbejdet for broen over fæstningskanalen og stiforbindelsen på sydsiden af kanalen således, at det tidligt i forløbet afklares om vandledningen vil blive påvirket af projektet og hvilke forholdsregler, der i givet fald skal tages for at imødegå en negativ påvirkning af vandledningen.

Med venlig hilsen

Charlotte Hansen  
Plan VS, HOFOR A/S

Bilag: Deklaration for vandledning.