

Københavns Kommune  
Teknik- og Miljøforvaltningen

- fremsendt via portalen [www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner](http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner)

Radius Elnet A/S  
Teknikerbyen 25  
2830 Virum  
Danmark

Tlf. 70 20 48 00  
Fax 99 55 00 11

[www.radiuselnet.dk](http://www.radiuselnet.dk)  
Cvr-nr. 29 91 54 58

## Lokalplansforslag Postgrunden – med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

26. juni 2017

Radius Elnet A/S (herefter Radius) har den 5. maj 2017 modtaget Postgrunden, Forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, i høring, og ønsker på den baggrund af fremkomme med høringssvar.

Vores ref. memaj

[memaj@radiuselnet.dk](mailto:memaj@radiuselnet.dk)  
Tlf. 9955 9188

På matr. 1654 Udenbys Vester Kvarter, ejer Post Danmark A/S en transformerstation på spændingsniveau 30/10 kV. Transformerstationen forsynes af 2 stk. 30 kV kabler, der er beliggende i Bernstoffsgade – Kalvebod Brygge – Vasbygade og tilsluttet i HC Ørstedværket.

Kablerne ejes af Post Danmark A/S, og eventuelle forpligtelser vedrørende disse kabler, nu og i fremtiden, er Radius uvedkommende.

Det fremgår af fremsendte lokalplansforslag, at ejendommen, hvori transformerstationen er beliggende, skal nedrives.

Der foreligger en samarbejdsaftale mellem Post Danmark A/S og Radius, hvorfor arbejder i transformerstationen, herunder afbrydelser af ovennævnte kabler, skal udføres i henhold til den foreliggende aftale, herunder varsles overfor Radius i god tid. Jeg tillader mig at gå ud fra, at grundejeren er opmærksom på denne aftale.

Radius vil i henhold til ovenstående opfordre bygherre/grundejerne til, ganske snart at tage kontakt til Radius via [tilslutningspro@radiuselnet.dk](mailto:tilslutningspro@radiuselnet.dk), for at planlægge de nødvendige arbejder i el-nettet, idet arbejder på 30 kV spændingsniveau ofte er ganske tidskrævende.

Med venlig hilsen

Radius

  
Mette-Marie Joensen  
Lead Legal Counsel