



10. november 2018

Sagsnr.
2018-0262604

Dokumentnr.
2018-0262604-4

Sagsbehandler
Lisbeth Gervin

Fremme af vandløbssag: Midlertidig tilladelse til at lægge en mindre trykledning på en strækning under Oslo Plads i det rørlagte vandløb mellem Østre Anlæg og Kastelsgraven.

Metroselskabet har på vegne af entreprenørselskabet Züblin A/S ansøgt Københavns Kommune som vandløbsmyndighed om midlertidig tilladelse til at føre en mindre trykledning på en strækning gennem det rørlagte vandløb, der forbinder Østre Anlæg med Kastelsgraven. Se figur 1. Den planlagte trykledning har en diameter på 0,11 m og det rørlagte vandløb er mellem 1,0 og 1,5 m i diameter. Projektet skal have tilladelse efter vandløbslovens § 47, idet der ikke må nedlægges rørledninger mv. uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Ansøgningen gælder en midlertidig periode på ca. ½ år i 2019.

Placeringen vurderes ikke at påvirke vandgennemstrømningen selv ved meget store regn. Beregninger har vist, at selv ved regn, der statistisk kun forekommer én gang hvert 100 år vil gennemstrømningen ikke påvirkes. Derfor vurderer vandløbsmyndigheden, at placeringen af ledningen ikke vil have negative hydrauliske konsekvenser for vandområderne. Bemærk endvidere, at placeringen af røret ikke vil medføre nogen udledning til vandområderne, da det kun drejer sig om at kunne føre vand fra et sted til et andet på hver side af Oslo Plads.

Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune ønsker hermed at fremme sagen i hh. til § 15 i Bekendtgørelse 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v., ifølge hvilken vandløbsmyndigheden skal offentliggøre en meddelelse om projektet, hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af de indhentede udtalelser finder, at sagen bør fremmes.

Kort beskrivelse af projektet.

I forbindelse med udvidelsen af Københavns Metro (etablering af Cityringen) bygges en ny metrostation ved Østerport Station. Adgangsvejen mellem den eksisterende Østerport Station og den nye metrostation etableres via en transfertunnel.


Under udgravning til tunnel skal grundvandet sænkes og for at opretholde trykket i grundvandsmagasinet under Østre Anlæg, re-infiltreres dele af det oppumpede vand i borerer mellem Østre Anlæg og Oslo Plads.

Vand og VVM


Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

For at undgå at skulle etablere en rørbro over Oslo Plads ønsker Züblin at føre en 110 mm trykledning fra vandbehandlingsanlæg på byggepladsen, gennem røret til stemmeværket i søen ved Østre Anlæg, hvor det forbindes til re-infiltrationsboringerne. Et kort med indføringspunkt og udføringspunkt af vandløbet ses på figur 2.



Figur 1. Rørlagt vandløb (stiptet blå linje), der forbinder Østre Anlæg med Kastelsgraven.



Figur 2. Angivelse af brønd, hvor rørledningen indføres i vandløbet (øverste pil), stemmeværket og re-infiltrationsbrønde (nederste pil, start og slut).

Fremme efter Vandløbsloven

Inden Københavns Kommune træffer afgørelse i sagen efter Vandløbsloven er der mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet. Indsigelser m.m. til projektet skal sendes til Københavns Kommune, Vand og VVM (vand@kk.dk) Fristen er 4 uger til den 11.12.2018. Efter høringsperioden behandler Københavns Kommune indsigelser,

bemærkninger og ændringsforslag til projektet, hvorefter kommunen vil træffe afgørelse i sagen efter vandløbsloven og bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Bemærk.

Denne ”fremme” gælder alene tilladelse efter vandløbslovens § 48, LBK 127 af 26/01/2017, dvs. føringen af den Ø110mm rørledning gennem det rørlagte vandløb. Forbindelsen gennem parken fra stemmeværket til reinfiltrationsboringerne er ikke indeholdt i denne tilladelse.

Lovgrundlag:

Denne afgørelse er truffet efter følgende bestemmelser:

- Lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015: Bekendtgørelse af Lov om Vandløb.
- Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016: Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Venlig hilsen

Lisbeth Gervin

Kopi sendt til:

- Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, att.: Claus Bryde clb@m.dk; og autenv-CR@m.dk;
- Entreprenørselskabet Züblin A/S, att.: Nanna Lassen Nanna.lassen@zueblin.dk;
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk;
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk;
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk;
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk;
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk;
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk;
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Slots og Kulturstyrelsen, post@slks.dk;
- Københavns Kommune, Byens Drift: Kim Michelsen og Peter Nordskov Hansen
- Forsvarets Ejendomsstyrelse, FES@mil.dk;
- Banedanmark, Banedanmark@bane.dk;
- Statens Museum for Kunst, SMK@SMK.dk;
- Den Hirschsprungske Samling, dhs@hirschsprung.dk;

Meddelelsen annonceres desuden på ”Høringsportalen” for Københavns Kommune: <https://blivhoert.kk.dk/>

